

Spett.le
Acque Vicentine SpA
Viale dell'Industria, 23
36100 - Vicenza (VI)

Spett.le
Alto Vicentino Servizi SpA
Via San Giovanni Bosco 77/b
36016 - Thiene (VI)

Spett.le
Acque del Chiampo SpA
via Ferraretta, 20
36071 - Arzignano (VI)

Spett.le
ETRA SpA
Via del Telarolo, 9
35013 - Cittadella (PD)

Vicenza, 12 DIC. 2011
Protocollo n° 3060
Riferimento: AS/mz

OGGETTO: Richiesta pubblicazione dati sull'affidabilità degli acquedotti.

Come noto gli impianti antincendio (reti idranti) possono fare ricorso ad un'alimentazione idrica mediante collegamento diretto all'acquedotto comunale, ove tale rete sia presente e dotata di prestazioni idrauliche ed affidabilità adeguate alle esigenze dell'impianto antincendio.

La norma UNI 10779 (*Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti - Progettazione, installazione ed esercizio*) prescrive la garanzia di continuità dell'alimentazione idrica da acquedotto considerando "accettabile" (per le aree di livello 1 e 2 - A.1.4) un'indisponibilità del servizio dell'ordine di 60 ore/anno, attestabile mediante dati statistici relativi agli anni precedenti.

La norma UNI EN 12845 (*Installazioni fisse antincendio - Sistemi automatici a sprinkler - Progettazione, installazione e manutenzione*) contempla la possibilità di realizzare un'alimentazione idrica singola (9.6.1) o singola superiore (9.6.2) con un collegamento diretto all'acquedotto comunale.

I progettisti di impianti antincendio necessitano pertanto di conoscere i dati aggiornati sui periodi di indisponibilità del servizio idrico (per guasti o manutenzioni) registrati negli ultimi anni; tali dati dovrebbero eventualmente far riferimento ai singoli territori comunali, qualora le reti di acquedotto non fossero interconnesse.

Allo scopo si chiede gentilmente a Codesto Spettabile gestore del servizio idrico integrato la disponibilità di suddetti dati, possibilmente rilevabili direttamente dal Vostro sito internet.

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VICENZA

INGEGNERI CIVILI AMBIENTALI, INDUSTRIALI E DELL'INFORMAZIONE

Stradella Santa Corona, 3 - Contrà Santo Stefano, 15 -36100- VICENZA tel./fax 0444-322947
e-mail: segreteria@ordine.ingegneri.vi.it - pec: ordine.vicenza@ingpec.eu <http://www.ordine.ingegneri.vi.it>

Per eventuali chiarimenti è a disposizione il responsabile della Commissione sicurezza e prevenzione incendi di questo Ordine Ingegneri dott. ing. Marco Di Felice (3388726940 - difelice@ordine.ingegneri.vi.it).

Fiduciosi in un positivo riscontro della presente richiesta, restiamo in attesa di un cortese riscontro e porgiamo

Distinti saluti.



Il Presidente
Dott. Ing. *Antonino Schillaci*